MF-Trafogleichrichtereinheit

75 kVA bei 50% ED

ELG
Elektrogesellschaft mbH
Im Tal 12
87669 Rieden a. F.
Tel: 08362/922487
Fax: 08362/922497
www.ELG-GMBH.de









Vollvergossen mit Epoxydharz



Der Primäranschluß ist mit einem Gehäuse Schutzart IP55 abzudecken.

Anschluß M: weiß, braun: Stromwandler Sekundär Meßspannung
U_{s2} = 150 mV / kA ±2,5%
an 1 kOhm Bürde

Anschluß T: Temperaturwächter 80°C (3x)
1 x Gleichrichtersatz
2 x Trafo Sekundärseite

Erdung: Beim Lösen der Mittelpunkterdung MPE ist eine geeignete Schutzmaßnahme gem. DIN 57113 VDE 0113 Vorschriften zu installieren.

Auf dem Erdungsschild ist dann die Erdverbindung zwischen Trafomittelpunkt und Erdbolzen dokumentenecht durchzustreichen!

Technische Änderungen vorbehalten

Norm:	Primär-spannung	Frequenz	Primärdauer-strom max.	Kurzschluß - Werte			Therz.-Zeit-konstante	Einschalt-dauer max.	Teile - Nummer	
Typ:	U / V	f / Hz	I / A	Spannung U_{cc} / %	Leistungsf. cos ρ_{cc}	Strom I_{Rel} / kA	T / S	X_n / X		
MFT75.0.G-1000	500	1000	78							

	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6	Stufe 7	Stufe 8	Stufe 9	Stufe 10
Leerlauf-Gleichspannung U_{d10} / V	8.4									
Dauer-Gleichstrom I_D / kA 100 % ED	4.4	Kühlwassermenge min. 4 l/min Druckabfall max. 2,5 bar max. 25°C				Schutzart		Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe
Dauergleich-stromleistung P_{d10} / kW 100 % ED	36	Für Maße ohne Toleranzangaben gelten Abmaße nach "Institut" DIN 7168				Transformator	Prim. Anschlußraum			
Stoßstrom-grenzwert I / kA t ms T °C	60	Schutzmaßnahmen DIN VDE 0113 / 88, VDE 0551 / Normen: DIN 44759, ISO 1635 VDE				IP65	IP00	F	16	blau

Prüfung | Änderung GmbH & Co. KG | Datum